

**Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Hańsku
ul. Włodawska 7A
22-235 Hańsk Pierwszy**

DECYZJA

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn.zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt. 4, ust. 7, ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), art. 10 § 2, art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami cząstkowymi Nr: **15021406** i Nr: **15021408** z dnia 01.07.2020r. sporządzonymi przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Hańsk należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej w Hańsku, ul. Włodawska 7A, 22-235 Hańsk Pierwszy

stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i nakazuje:

1. Unieruchomienie wodociągu.
2. Niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu, **że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i rąk, kąpieli.**
3. Zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej.
4. Podjęcie skutecznych działań naprawczych oraz przedstawienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włodawie planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie zezwala na:

- utrzymywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystanie z wody do celów sanitarnych.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań próbek wody.

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań cząstkowych z badań wody Nr: **15021406** i Nr: **15021408** z dnia 01.07.2020r., wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, bieżąca ocena jakości wody pobranej w dniu 29.06.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

Hańsk eksploatowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Hańsku, ul. Włodawska 7A, 22-235 Hańsk Pierwszy wykazała, że **badana woda nie spełnia wymagań określonych w części A tabela 1 i części C tabela 1 załącznika nr 1** powołanego na wstępie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Sprawozdania z badań wody (wyniki cząstkowe) wskazują na przekroczenia dopuszczalnych wartości:

- bakterii grupy coli w ilości 35 jtk/100 ml (przy normie 0 jtk/100ml),

- enterokoków kałowych w ilości 1 jtk/100 ml (przy normie 0 jtk/100ml),

w punkcie kontrolnym: Hańsk – ujęcie wody, hydrofornia, w stopniu powodującym bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia, co skutkuje brakiem przydatności wody do spożycia i uzasadnia unieruchomienie wodociągu lokalnego w oparciu o § 21 ust. 1 pkt 4 przedmiotowego rozporządzenia. **Unieruchomienie wodociągu oznacza zakaz korzystania z wody do celów spożywczych, picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i rąk, kąpieli. Po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów dopuszcza się utrzymywanie tego wodociągu w ruchu wyłącznie w celach technologicznych (uzdatnianie wody, płukanie sieci) oraz do celów sanitarnych tj. splukiwania toalet.**

Zgodnie z § 21 ust. 7 i ust. 9 w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie nakazuje podjęcie skutecznych działań naprawczych, przedstawienie planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji. W warunkach niniejszej sprawy odstąpiono od zagwarantowania stronie czynnego udziału w postępowaniu, albowiem zachodzi konieczność podjęcia natychmiastowych działań ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi - art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.).

Wobec powyższego należało orzec jak w osnowie decyzji.

Z uwagi na rodzaj nieprawidłowości stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia konsumentów, decyzja niniejsza podlega natychmiastowemu wykonaniu na mocy art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.).

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia lub zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna przed upływem ww. terminu.

Otrzymują do wykonania:

1. adresat
2. a/a

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
we Włodawie

mgr inż. Mariusz Januszko

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Hańsk,
2. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie,
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włodawie,
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie.